



Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Sabinova 5
130 11 Praha 3 - Žižkov
P. O. BOX 45

Telefon: +420-274008111
Fax: +420-274008112
E-mail: sekretariat@spusc.cz

Městský úřad
odbor VŽP
Masarykovo nám. 1
295 01 Mnichovo Hradiště

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze dne

Č.j. 4621/2005/b

Ing.arch.Vyletová

17. 6. 2005

Věc: LOUKOVEC (správní obvod obce Mnichovo Hradiště), kostel Povýšení sv. Kříže, vyjádření k návrhu celkové obnovy exteriéru (fasády, okna, dveře, kamenné prvky, odvodnění)

Na základě žádosti majitele Vám zasiláme vyjádření k opravě fasád, oken, dveří a odvodnění kostela v Loukovci.

Kostel v Loukovci je barokní stavba z roku 1726. Po požáru 1738 byl obnoven a vysvěcen 1742. Kostel je jednolodní orientovaná stavba s věží v západním průčelí a pravouhlejším odsazeným presbytářem. Na jižní straně přiléhá k presbytáři patrová přístavba sakristie s oratoří. Při kostele bývala kaple sv. Barbory, odstraněná v roce 1821. Průčelí jsou členěna pilastry s kladím a lizénovými rámy. Okna mají hladké šambrány s uchy. Portály jsou pískovcové, pokročilejší barokní profilaci mají portály do lodí. K hodnotným součástem kostela patří dochované barokní dveře s kováním a okna.

Kostel má z velké části opadané omítky, některé architektonické články již zaniklé, zdivo oratoře je narušeno trhlinami, poškozené jsou kamenické články (prasklá nadpraží portálů, odlomené části římsy) a truhlářské prvky, chybí žlaby a svody.

Při opravě budou z památkového hlediska dodrženy následující podmínky:

1/ Před zahájením odstraňování omítek bude zástupci NPÚ umožněno provedení průzkumu z lešení za účelem zjištění původní barevnosti fasád a upřesnění detailů opravy.

2/ Statikem budou posouzeny trhliny a navržen postup sanace.

3/ Při opravě fasád bude respektováno veškeré architektonické členění. Architektonické členění bude obnoveno v původních tvarech a profilacích. Budou obnoveny chybějící články. Obnova některých článků, které jsou dochované pouze v torzu nebo zcela zaniklé, bude upřesněna na místě zástupcem NPÚ (např. obnova profilace patek pilastrů, obnova šambrán, doplnění soklu horního patra věže). Před odstraňováním omítek budou sejmuty otisky a zhotoveny šablony pro obnovu architektonických článků. Šablony budou schváleny zástupcem NPÚ. Omítky budou odstraňovány v rozsahu poškození. Zdivo bude vyspraveno úlomky cihel nebo kamene. Podhoz pro omítku bude z řídké vápenné malty. Omítky budou provedeny hladká vápenná. Nátěr bude proveden vápenný modifikovaný. Barevnost bude upřesněna na základě výsledků průzkumu. Odstín bude odzkoušen na vzorcích na fasádě a posouzen zástupcem NPÚ.

4/ Kamenné koule štítu a kamenný erb průčelí věže budou restaurovány. Na základě průzkumů bude zpracován návrh na restaurování a předložen ke schválení. Restaurování může provádět pouze restaurátor s příslušným oprávněním MK ČR. Restaurátorská zpráva bude v 1 paré odevzdána do archivu NPÚ.

5/ Kamenné portály budou restaurátorským způsobem očištěny od depozit a mechů bez zásahu do povrchu kamene a bez odstraňování pozůstatků barevných nátěrů. Zvětralé části kamene budou zpevněny organokřemičitanem. Budou odstraněny cementové vysprávký. Větší poškození a odlomené části (například u volut hlavního portálu) budou doplněny umělým kamenem, jehož složení a tvrdost budou odpovídat původnímu kameni. Kamenné prvky budou přeštukovány a opatřeny nátěrem. Prasklé překlady portálů budou kamenicky opraveny. Postup bude před prováděním opravy upřesněn.

6/ Kovový erb bude očištěn, odrezan a opatřen nátěrem v heraldických barvách.

7/ Okna se zasklením do olova a původním barokním kování budou restaurována. Na základě průzkumů bude zpracován návrh na restaurování a předložen ke schválení. Restaurování může provádět pouze restaurátor s příslušným oprávněním MK ČR. Restaurátorská zpráva bude v 1 paré odevzdána do archivu NPÚ.

8/ Dřevěná okna s dřevěnými dělicími příčkami budou odborně truhlářsky opravena. Postup bude upřesněn na místě za účasti zástupce NPÚ a truhláře.

9/ Dveře budou odborně truhlářsky opraveny. Budou doplněny chybějící prvky. U jižních dveří bude provizorní kříž nahrazen profilovanou římsou a klapačkou podle západních dveří. U západních dveří bude doplněna chybějící část římsy a doplněny chybějící prvky spodní výplně. Po podrobném posouzení stavu bude na místě za účasti zástupce NPÚ a truhláře upřesněn postup opravy a rozsah výměn.

Kování bude očištěno, odrezáno. Bude proveden průzkum barevnosti.

Povrchová úprava dveří a kování bude upřesněna po provedení průzkumů.

10/ Mříže budou očištěny, odrezány a opatřeny ochrannými nátěry s vrchním grafitovým.

11/ Budou doplněny žlaby a svody. Pro odvodnění a úpravu terénu u paty kostela bude zpracován návrh a předložen ke schválení.

12/ Bude upraveno chybně provedené nároží střechy nad oratoří.

13/ Termín zahájení opravy bude předem oznámen NPÚ. Postup opravy bude upřesněn na místě před zahájením prací za účasti zástupce NPÚ a zhotovitele.

Ing. Jan Žížka
územní konzervátor

Na vědomí:

ŘK farnost, děkanství, 1. máje 232/2, 295 01 Mnichovo Hradiště

**Městský úřad Mnichovo Hradiště – odbor výstavby a ŽP
oddělení speciálních činností**

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Č.j.: VŽP-1226/05-36-Ma

Mnichovo Hradiště, dne 28.06.2005

Vyřizuje: Ing. Matějů

Telefon: 326773111

Římskokatolická farnost Loukovec, 1.máje 232/2, 295 01 Mnichovo Hradiště

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, oddělení speciálních činností odboru výstavby a ŽP, jako orgán státní památkové péče dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vydává podle ust. § 14 odst. 1, 3 a 6 téhož zákona na základě žádosti Římskokatolické farnosti Loukovec, se sídlem 1.máje 232/2, Mnichovo Hradiště, doručené dne 26.04.2005, ve věci záměru „celkové obnovy exteriéru kostela Povýšení sv. Kříže v obci Loukovec“ spočívající v obnově fasády věže a lodi, opravě oken vč. instalace ochranných sítí, opravě dveří, opravě kamenných a kovových prvků a odvodnění kostela toto

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O.

Předmětná nemovitost (kostel Povýšení sv. Kříže, parcela st. 41, k.ú. Loukovec) je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidovanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 1640/01.

Z hlediska státní památkové péče, po posouzení předložené žádosti, prověření stavu na místě a po vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ze dne 17.06.2005 (doručeno dne 27.06.2005), č.j.: 4621/2005/b je záměr „celkové obnovy exteriéru kostela Povýšení sv. Kříže v obci Loukovec“ spočívající v obnově fasády věže a lodi, opravě oken vč. instalace ochranných sítí, opravě dveří, opravě kamenných a kovových prvků a odvodnění kostela

p ř í p u s t n ý

za předpokladu respektování následujících podmínek :

1. Před zahájením odstraňování omítek bude zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ ÚOPSC) umožněno provedení průzkumu omítek z lešení za účelem zjištění původní barevnosti fasád a upřesnění detailů opravy.
2. Při opravě fasád bude respektováno veškeré architektonické členění. Architektonické členění bude obnoveno v původních tvarech a profilacích. Budou obnoveny chybějící články. Obnova některých článků, které jsou dochované pouze v torzu nebo zcela zaniklé, bude upřesněna na místě odborným pracovníkem NPÚ ÚOPSC (např. obnova profilace patek pilastrů, obnova šambrán, doplnění soklu horního patra věže). Před odstraňováním omítek budou sejmuty otisky a zhotoveny šablony pro obnovu architektonických článků. Šablony budou schváleny odborným pracovníkem NPÚ ÚOPSC. Omítky budou odstraňovány v rozsahu poškození. Zdivo bude vyspraveno úlomky cihel nebo kamene. Podhoz pro omítku bude z řídké vápenné malty. Omítky budou provedeny hladká vápenná. Nátěr bude proveden vápenný modifikovaný. Barevnost bude upřesněna na základě výsledků průzkumu provedeného odborným pracovníkem NPÚ ÚOPSC. Odstín bude odzkoušen na vzorcích na fasádě, posouzen zástupcem NPÚ ÚOPSC a konečný návrh barevnosti bude předložen oddělení speciálních činností odboru výstavby a ŽP MěÚ Mnichovo Hradiště k posouzení a současně bude požádáno o vydání nového závazného stanoviska ve věci nátěru fasády kostela.
3. Kamenné koule štítu a kamenný erb průčelí věže budou restaurovány. Po provedení a vyhodnocení restaurátorského průzkumu bude zpracován návrh na restaurování, který bude předložen oddělení